

**UAB "NORAC"**

Panevėžys, Pramonės g. 3, įmonės kodas 300544282, PVM kodas LT100002205916,  
el. paštas info@norac.lt, tel. +370 45 443602

**KONKURSO ŠALYGOS  
ŠILDYMO SISTEMOS ŠILUMOS SIURBLIAIS ORAS - VANDUO ĮRANGOS  
IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS**

**2022 m. rugsėjo 29 d.**

**SKELBIA**

**„UAB Norac pastato Pramonės g. 3D, Panevėžio m. sav. dujinio šildymo sistemos pakeitimas  
šilumos siurblių oras - vanduo sistema“ pirkimo konkursą**

**TURINYS**

<b>1. BENDROSIOS NUOSTATOS .....</b>	<b>2</b>
<b>2. PIRKIMO OBJEKTAS .....</b>	<b>2</b>
<b>3. ESMINĖS PIRKIMO SUTARTIES ŠALYGOS .....</b>	<b>2</b>
<b>4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS .....</b>	<b>3</b>
<b>5. KONKURSO ŠALYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS .....</b>	<b>4</b>
<b>6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS .....</b>	<b>4</b>
<b>7. PASIŪLYMŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO METODIKA .....</b>	<b>4</b>
<b>8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS .....</b>	<b>5</b>
<b>9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO .....</b>	<b>5</b>
<b>10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS .....</b>	<b>5</b>
<b>11. PRIEDAI .....</b>	<b>5</b>

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB „Norac“ (toliau – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „UAB Norac pastato Pramonės g. 3D, Panevėžio m. sav. dujinio šildymo sistemos pakeitimas šilumos siurblių oras - vanduo sistema“, numato įsigyti: *šilumos siurblių oras - vanduo sistemos įrangą ir montavimo darbus* (toliau – Pirkimas).
- 1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
- 1.3. Skelbimas apie Pirkimą paskelbtas 2022-09-29.
- 1.4. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
- 1.5. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su Pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Kokybės – energetikos vadovas Virginijus Silkartas tel. +370 610 61692, el. paštas [vs@norac.no](mailto:vs@norac.no).

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Perkama šilumos siurblių oras - vanduo sistemos įranga kartu su montavimo darbais (toliau – Šilumos siurblių sistema), kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 1 priedas).
- 2.2. Šis Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui.
- 2.3. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant Pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
- 2.4. Šilumos siurblių sistemos įrangos pristatymo ir montavimo darbų atlikimo vieta – pastatas, kurio adresas Pramonės g. 3D, Panevėžio m. sav..

## 3. ESMINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- 3.1. Pirkimo sutartis pasirašoma per 5 kalendorines dienas su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis.
- 3.2. Sudarant Pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos.
- 3.3. Jei atliekant pastato vertinimą būtų gauta neigiama išvada, tai yra, pastatas būtų netinkamas Šilumos siurblių sistemai, Pirkimo sutartis būtų nutraukiama.
- 3.4. Šilumos siurblių sistemos įrangos pristatymo ir montavimo darbai turi būti atlikti per 270 kalendorinių dienų po Pirkimo sutarties pasirašymo.

#### 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- 4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.
- 4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu [vs@norac.no](mailto:vs@norac.no).
- 4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, techniniai dokumentai apie įrangą gali būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.
- 4.4. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
  - 4.4.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šio Pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
  - 4.4.2. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
  - 4.4.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
- 4.5. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
- 4.6. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį.
- 4.7. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. spalio mėn. 10 d. 17.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).
- 4.9. Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Šilumos siurblių sistemos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su projektavimo, konstravimo, transportavimo ir kitais darbais, reikalingais nurodytoms prekėms atgabenti ir sumontuoti.
- 4.10. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 30 trisdešimt kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Pirkimo dokumentuose.
- 4.11. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
- 4.12. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas.
- 4.13. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, Pirkimas bus vykdomas iš naujo.
- 4.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas iki Pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Virginijus Silkartas tel. +370 610 61692, el. paštas vsi@norac.no. Kitu būdu atliekamas Pirkėjo bendravimas su tiekėjais dėl Pirkimo nėra numatytas.

## 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka vadovo sudaryta pirkimų komisija (toliau – Komisija), tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2. Komisija nagrinėja:

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Neįprastai maža kaina – pasiūlymo kaina, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų: yra 30 % ir daugiau mažesnė nei vidutinė pateiktų pasiūlymų kaina arba Pirkėjui kyla įtarimų, kad už pasiūlytą kainą tiekėjas neįvykdys arba įvykdys iš dalies arba įvykdys netinkamai konkurso sąlygose (su visais priedais) iškeltas sąlygas. Pirkėjas turi teisę reikalauti per nustatytą terminą pagrįsti pasiūlymuose pateiktos kainos apskaičiavimą, pateikiant tai pagrindžiančius dokumentus.

6.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant nurodytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.6. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurai.

6.7. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

## 7. PASIŪLYMŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO METODIKA

Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažįstamas pasiūlymas, turintis mažiausią pasiūlymo kainą. Pasiūlymas, kuris neatitiks techninės specifikacijos keliamų reikalavimų, nebus vertinamas ir bus atmestas.

## 8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

8.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

8.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

8.1.2. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas Pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

8.1.3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

8.1.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

8.1.5. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis;

8.1.6. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

8.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 1 (vieną) darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## 9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas ir įregistruotas anksčiau.

9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3. Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti Pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko nesudaro Pirkimo sutarties ar nepateikia konkurso sąlygose nustatyto Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei to reikalaujama), arba atsisako Pirkimo sutartį sudaryti Pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti Pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutartį.

## 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki Pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu Pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino – visiems konkurso sąlygas ir (arba) Pirkimo dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

## 11. PRIEDAI

1 PRIEDAS. Techninė specifikacija;

2 PRIEDAS. Pasiūlymo forma.

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB „Norac“ (toliau – Pirkėjas) numato įsirengti šilumos siurblių oras - vanduo sistemą (toliau – Šilumos siurblių sistema). Paslaugos tiekėjas numato tiekti įrangą ir ją tinkamai įrengti.

Šilumos siurblių sistemą numatoma įrengti Gamybiniame pastate, kurio adresas Pramonės g. 3D, panevėžio miesto savivaldybė. Pastato bendras plotas 6102,27 kv. m, o tūris 56678 kub. m yra šildomas gamtinėmis dujomis, naudojami dujiniai kaloriferiai ir dujiniai spinduliniai šildytuvai. Projekto tikslas yra dujinį šildymą pakeisti šildymo sistema su šilumos siurbliais oras - vanduo. Pagrindinės veiklos yra: Šilumos siurblių oras - vanduo įdiegimas, šilumos punkto įrengimas, orinių šildytuvų sistemos sumontavimas ir visos sistemos paleidimas. Numatyta įrengti:

- Šilumos siurblius oras – vanduo, kurių suminė galia 1 MW;
- Orinių šildytuvų sistemą pastato viduje;
- Šilumos punktą.

Siekiami nauda yra energijos reikalingos pastato šildymui sumažinimas vidutiniškai 3 kartus, ko pasekoje sumažėtų šildymo kaštai ir išmetamas į atmosferą ŠESD kiekis.

Šilumos siurblių sistema ir įrengimo darbai privalo atitikti žemiau pateiktus bendruosius reikalavimus (neatitinkant pasiūlymas atmetamas, faktiškai neįrengus šilumos siurblių sistemos pagal bendruosius reikalavimus darbai nebus priimti Pirkėjo).

Visi techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai institucijoms, standartams, pavadinimams ir dokumentams gali būti pakeičiami lygiaverčiais dokumentais, įrodančiais lygiavertę atitiktį. Pirkimas vykdomas vadovaujantis lygiavertiškumo principu.

Darbai laikomi užbaigti po paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo tarp paslaugos Tiekėjo ir Pirkėjo.

Tiekėjas pateikia visus dokumentus, reikalingus pagrįsti Techninės specifikacijos 1 lentelėje pateikiamus reikalavimus įrangai. Turi būti pateikiama nuoroda į dokumento, pagrindžiantį atitiktį reikalavimui, pavadinimą.

1 lentelė. Minimalūs techniniai reikalavimai šildymo sistemos šilumos siurbliais oras - vanduo įrangai ir montavimo darbams.

Eil. nr.	Parametras	Reikalaujamas rodiklis
1.	Technologija	Turi būti įrengta: Šilumos siurbliai oras – vanduo; Šilumos punktas; Vidaus šildymo sistema.
2.	Produktų sertifikatai	CE sertifikatas; EN 14511
3.	Gamintojo atitiktis standartams	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 arba kiti lygiaverčiai standartai
4.	Elektrinio maitinimo nominalūs darbiniai parametrai	230 / 400 V, 50 Hz
5.	Darbiniai aplinkos temperatūros režiai	Ne siauresni nei -30 – +60 °C
6.	Temperatūros palaikymas pastato viduje, °C	+5 ÷ +25
7.	Šildymo galia, kW	1000
8.	Veiksmingumo koeficientas COP (prie lauko oro temperatūros – 7 °C)	≥ 3
9.	Energetinė klasė	A++
10.	Garantija įrangai ir darbams, m	≥ 5

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas – įrašyti)

**PASIŪLYMAS****Šildymo sistemos šilumos siurbliais oras - vanduo įrangos ir montavimo darbų pirkimui**\_\_\_\_\_  
(data)\_\_\_\_\_  
(vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai/</i>	
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai/</i>	
Juridinio asmens kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/</i>	
PVM mokėtojo kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/</i>	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis ir tenkiname visus pirkimo sąlygų ir techninės specifikacijos reikalavimus.

2. Su šiuo pasiūlymu Tiekėjas sutinka su keliamais Techninės specifikacijos įsipareigojimais ir reikalavimais sprendimui, montavimo darbams, stebėsenos sistemai bei darbų užbaigimui ir įsipareigoja juos vykdyti. Tiekėjas supranta, kad neįvykdžius reikalavimų ir neradus su Pirkėju bendro kompromiso, darbai gali būti nepriimti.

3. Siūlome Šildymo sistemos šilumos siurbliais oras - vanduo įrangą ir įrengimo darbus:

Eil. nr.	Prekės/paslaugos/darbai	Pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis
1.	<b>Šilumos siurbliai</b>	<i>(nurodyti tikslų pavadinimą ir gamintoją, siurblio galią, W)</i>	vnt.	
2.	<b>Vidaus šildymo sistemos įrenginiai</b>	<i>(nurodyti tikslų pavadinimą ir gamintoją, įrenginių nominalią galią, skirtingus įrenginius pateikti atskirose eilutėse)</i>	vnt.	
3.	<b>Montavimo ir derinimo darbai, pridavimas, instaliacinės medžiagos ir kiti komponentai, kita darbų apimtis pagal techninės specifikacijos reikalavimus</b>		vnt.	
<b>Suminė kaina, Eur be PVM</b>				
<b>PVM dalis, Eur</b>				
<b>Suminė kaina, Eur su PVM</b>				

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – \_\_\_\_\_ Eur (*suma žodžiais*).

## 4. Techninių reikalavimų įrangai išpildymas:

Eil. nr.	Parametras	Reikalaujamas rodiklis	Siūlomos įrangos gamintojas, techninės charakteristikos, suteikiamas garantinis laikotarpis ir pan. (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, pridėti ir nurodyti nuorodas į tai įrodančius dokumentus)
1.	Technologija	Turi būti įrengta: Šilumos siurbliai oras – vanduo; Šilumos punktas; Vidaus šildymo sistema.	[nurodoma konkreti reikšmė ir nuorodą į patvirtinantį dokumentą]
2.	Produktų sertifikatai	CE sertifikatas; EN 14511	[nurodoma konkreti reikšmė ir nuorodą į patvirtinantį dokumentą]
3.	Gamintojo atitiktis standartams	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 arba kiti lygiaverčiai standartai	[pateikiama nuoroda į atitiktį patvirtinančius dokumentus]
4.	Elektrinio maitinimo nominalūs darbiniai parametrai	230 / 400 V, 50 Hz	[pateikiama nuoroda į atitiktį patvirtinančius dokumentus]
5.	Darbiniai aplinkos temperatūros režiai	Ne siauresni nei -30 – +60 °C	[nurodoma konkreti reikšmė ir nuorodą į patvirtinantį dokumentą]
6.	Temperatūros palaikymas pastato viduje, °C	+5 ÷ +25	[nurodoma konkreti reikšmė ir nuorodą į patvirtinantį dokumentą]
7.	Šildymo galia, kW	1000	[nurodoma konkreti reikšmė ir nuorodą į patvirtinantį dokumentą]
8.	Veiksmingumo koeficientas COP (prie lauko oro temperatūros – 7 °C)	≥ 3	[nurodoma konkreti reikšmė ir nuorodą į patvirtinantį dokumentą]
9.	Energinė klasė	A++	[nurodoma konkreti reikšmė ir nuorodą į patvirtinantį dokumentą]
10.	Garantija įrangai ir darbams, m	≥ 5	[nurodoma konkreti reikšmė ir nuorodą į patvirtinantį dokumentą]

5. Pasiūlymas galioja iki 2022 m. \_\_\_\_\_ d. imtinai.

6. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvių.

7. Patvirtiname, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu sudarysime Pirkimo sutartį mūsų pasiūlyme nurodytomis kainomis.

\_\_\_\_\_  
(Tiekėjo atsakingo asmens arba jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)